



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Допускается изменение прокладки линий связи для согласования с защищаемым оборудованием и обхода препятствий.
2. Сирены допускается устанавливать на поверхность стен и потолка.
3. Линия связи проложить по поверхности стен и потолка в ПВХ гофротрубе и коробах.
4. Допускается изменение в установке извещателей для согласования с другим оборудованием.
5. Станция монтируется на поверхность стены согласно норм.