



- 1 Групповая сеть выполняется кабелем ВВГнг б конструкции подвесного потолка и ГКЛ-перегородок. Сечения кабелей см. схему электрическую принципиальную ЩО5.1, ЩО5.2, ЩОА3 (листы).
- 2 При установке светильников учесть расположение вентиляционных решеток.
- 3 Щитки устанавливаются на высоте 1,5 м от пола.
- 4 Выключатели устанавливаются на высоте до 1,5 м от пола.

					37-АСПМ-09-ЭО			
					5-ти этажный общественно-торговый комплекс со встроенной подземной автостоянкой по ул. Маршала Жукова, 13 в г. Тулесе			
Изм.	Кол. ч.	Лист	№ вж.	Подп.	Дата	Страница	Лист	Листов
		ГИП				Р	86	
Разработал					Лимонтова		Электросветовое. План расположения электрооборудования и прокладки электрической сети 5 этажа	
Н.контр.								