



- 1 Групповая сеть выполняется кабелем ВВГнг-LS скрыто в гофротрубах в пустотах строительных конструкций, вдоль стен и перегородок под слоем штукатурки.
- 2 Выключатели устанавливаются на высоте до 1,5 м от пола.
- 3 условные обозначения см. лист 9.

Инв. подл. Подпись и дата. Взамен инв. №

					72/2-АСПМ-11-Э0			
					Капитальный ремонт здания пищеблока ГБУЗ «КОД №1» ДЗ КК по адресу: г.Краснодар, ул. Димитрова, 146			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р	10	
Разработал					Лимонтова	01.12		Электроосвещение. План расположения оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0,000
Н контр.								