



1 Групповая сеть электрооборудования выполняется кабелем ВВГнг-LS в гофротрубах под слоем штукатурки, в ПВХ трубах в подготовке пола.
 2 Сечения кабелей см. схемы электрические принципиальные ШРХ2, ШРТ2, ШРТ3, ШРТ4, ШРТ5, ШРВ2 (листы 5-8, 10, 12).
 3 Штепсельные розетки устанавливаются на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов и раковин.

Инв. и подл. Подпись и дата. Взамен инв.и

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|------|--------|-------|-------|--|------|--------|
| | | | | | | 72/2-АСПМ-11-ЭМ | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт здания пищеблока ГБУЗ «КОД №1» ДЗ КК по адресу: г.Краснодар, ул. Димитрова, 146 | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Издок. | Подп. | Дата | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | | | | | | Р | 17 | |
| Разработал | Лимонтова | | | | 01.12 | Электрооборудование. План расположения оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0,000 | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |