



Условные обозначения

Усл. обозн.	Наименование
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель одноклавишный IP44
	Выключатель двухклавишный
	Люстра
	Светильник встраиваемый
	Светильник подсветки
	Аккумуляторный эвакуационный светильник
	Светильник "Армстронг"
	Бра IP44
	Вентилятор
	Вывод кабеля
	Номер группы ЩР
	Коробка ответвительная
	Щит распределительный

Примечание

1. Проводка выполнена кабелем ВВГнг-LS-3х1,5мм² в ПВХ трубах, имеющих противопожарный сертификат НБП246-97;
2. Привязки светильников и ламп - см. дизайн - проект;
3. Во влажных помещениях (пом.5,6) светильники установить на высоту не ниже 2,25м от у.ч.п., светильники должны иметь класс защиты 2;
4. Ответвительные коробки разместить в удобном для обслуживания месте.

Экспликация помещений

№ п/п	Наименование
1	Прихожая
2	Подсобное пом.1
3	Подсобное пом.2
4	Холл
5	Умывальник
6	С/у 1
7	С/у 2
8	Склад
9	Кухня - касса
10	Обеденный зал

						ЭОМ			
						г.Москва, Большой Симоновский пер., д.2			
Изм.	К.Уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Кафе	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.		Мочалов		19.10.17		РД	4	8
	Проверил		Вишневкин		19.10.17				
	Утвердил		Шедько		19.10.17	Электроосвещение. План.	 ИП Шедько А.А.		