

Название ограждения	Ro м <sup>2</sup> *ч*°C/Вт	Размеры ограждения	Размеры ограждения	tв,°C	tн,°C	n	Высота здания	площадь пола(для инф.)	Q, Вт/ч
<b>ОТЕЛЬ</b>									
<b>1 этаж</b>									
Название помещения	<b>Студия №1</b>								
НС	4.27	15.15	3.6	20	-43	1.13			909.298
НС	4.27	4.42	3.6	20	-43	1.13			265.287
ТО	0.705	2.01	1.83	20	-43	1.13			371.43
ТО	0.705	1.71	1.83	20	-43	1.13			315.9927
пол	1.561	51.97	1	20	10	1			332.9276
				20					2195
инфильтрация				20	-43			51.97	2319.838
									<b>4515</b>
Название помещения	<b>Студия №2</b>								
НС	4.27	1.45	3.6	20	-43	1.13			87.02852
ТО	0.705	1.71	1.83	20	-43	1.13			315.9927
пол	1.561	27.38	1	20	10	1			175.4004
				20					578
инфильтрация				20	-43			27.38	1222.189
									<b>1801</b>
Название помещения	<b>Студия №3</b>								
НС	4.27	2.63	3.6	20	-43	1.13			157.8517
ТО	0.705	1.71	1.83	20	-43	1.13			315.9927
пол	1.561	27.38	1	20	10	1			175.4004
				20					649.2448
инфильтрация				20	-43			27.38	1222.189