

Несимметричнсть нагрузок

(76,78-68,52)/76,78\*100= 10,6 % < 15 %

одного. Ввод кабелей и проводов в электрощит выполнить через сальниковые уплотнения.

Маркировку щита выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, изд. 7.

Время автономной работы для ИБП RT 10 кВА от батаре при разных нагрузках, мин. В батарее для ИБП RT кВА (GES201B109700) стоит 20 аккумуляторов 9Ah, 1 а ВА /Вт | Батарея | Батареи | Батареи | Батарей |

Схема электрическая принципиальная