Приложение 1.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

1 Общая информация

Дата заполнения(год, месяц, число)	02.03.2019
Адрес здания	Г. Москва
Разработчик проекта	ООО «ВСП Глобал»
Адрес и телефон разработчика	г. Москва
Шифр проекта	П2/ПР1-220618-ЭЭ
Назначение здания	Комбинат бытового обслуживания
Этажность, количество секций	2-этажное
Количество квартир	
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Индивидуальное
Конструктивное решение	Металлический каркас

2 Расчетные условия

Расчетный параметр	Обозначение параметра	Еденица измерения	Расчетное значение
1 Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	-25
2 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-2,2
3 Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	сут/год	205
4 Градусо-сутки отопительного периода	*ГСОП*	°С*сут/год	4141
5 Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	+18
6 Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	-
7 Расчетная температура подвала	$t_{подв}$	°С	-