

Характеристика систем вентиляции

Обозначение системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор			Электродвигатель			Воздуонагреватель				Фильтр		Воздухоохладитель				Примечание		
			L, м3/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение	N, кВт	n, об/мин	Тип	Т-ра нагрева, °C		Расход теплоты, кВт	dP, Па	Тип	dP, Па	Тип	Т-ра охлад., °C			Расход холода, кВт	dP, Па
										от	до						от	до			
B1	Помещения школы 1-го этажа	Крышный KW 94/56-4D	2620	800	1400	KW 94/56-4D	1,21	1400													
B2	Столовая	Крышный KW 63/45-4D	2400	400	1220	KW 63/45-4D	0,53	1220													
B3	Спортзал	Крышный KW 63/50-4D	4120	400	1340	KW 63/50-4D	1,12	1340													
B4	Помещения школы 2-го этажа	Крышный KW 94/56-4D	2680	800	1400	KW 94/56-4D	1,22	1400													
B5	Актовый зал	Крышный KW 63/50-4D	3000	400	1340	KW 63/50-4D	1,06	1340													
B6	Помещения школы 3-го этажа	Крышный KW 56/35-4D	1310	300	1330	KW 56/35-4D	0,18	1330													
B7	Санузлы	Крышный KW 56/35-4D	600	300	1330	KW 56/35-4D	0,16	1330													
B8	Санузлы	Крышный KW 56/35-4D	375	300	1330	KW 56/35-4D	0,16	1330													
B9	Санузлы	Крышный KW 56/35-4D	400	300	1330	KW 56/35-4D	0,16	1330													
BE-1	Электрощитовая	Естественная вентиляция	40																		
BE-2	Венткамера	Естественная вентиляция	40																		
BE-3	Подсобное помещение	Естественная вентиляция	50																		
BE-4	Гардероб	Естественная вентиляция	120																		
BE-5	Подсобное	Естественная вентиляция	50																		
BE-7	Подсобное помещение	Естественная вентиляция	70																		
P1	Помещения школы 1-го этажа	WNP 70-40/31.2D	2620	900	3001	WNP 70-40/31.2	2.27	3001	WWN70-40/3	-41	18	51,8	9.2	EU3	64						
P2	Столовая	WNP 60-35/28.2D	2400	400	2840	WNP 60-35/28.2D	1.08	2840	WWN60-35/3	-41	18	47,5	8.8	EU3	95.4						
P3	Спортзал	WNP 70-40/31.2D	4120	400	3117	WNP 70-40/31.2	2.54	3117	WWN70-40/3	-41	18	81,5	21,4	EU3	131						
P4	Помещения школы 2-го этажа	WNP 70-40/35.2D	2680	900	2860	WNP 70-40/35.2D	2.36	2860	WWN70-40/3	-41	18	53,0	9.6	EU3	67.8						
P5	Актовый зал	WNP 60-35/31.2D	3000	500	2840	WNP 60-35/31.2D	1.55	2840	WWN60-35/3	-41	18	59,3	120.2	EU3	137.4						
P6	Помещения школы 3-го этажа	WNP 50-30/25.2D	1310	400	2780	WNP 50-30/25.2D	0.55	2780	WNP 50-30/25.2D	-41	18	25,9	50,7	EU3	60,7						

Согласован

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

19/19 - 0B