Таблица тепловоздушных балансов.

	Наименование помещений	Площадь одного помещения в м2	Объем помещения в м2	Расчётная температура	Кратность воздухообмена		Кратность воздухообмена		СИСТЕМЫ	
					приток	вытяжка	приток	вытяжка	приток	вытяжка
Подвал										
1	Л/к	47,75	15	-	-	-	-	-	-	-
2	Помещение	40,3	34	-	-	1	-	35	-	неорг. Возд-мен
3	Помещение	40,52	19	-	-	1	-	20	-	неорг. Возд-мен
4	Электрощитовая	20,3	25	-	-	1	-	40	-	ВЕ-1
5	Венткамера	17,42	43	-	-	1	-	40	-	ВЕ-2
6	Помещение	18,92	14	-	-	1	-	15	-	неорг. Возд-мен
7	Помещение	19	11	-	-	1	-	10	-	неорг. Возд-мен
8	Помещение	21,5	11	-	-	1	-	10	-	неорг. Возд-мен
9	Помещение	7,1	7	-	-	1	-	10	-	неорг. Возд-мен
1-й этаж										
1	Коридор	177	531	-	-	-	-	-	-	-
2	Коридор	133,7	401	-	-	-	-	-	-	-
3	Помещение	1,3	4	-	-	-	-	-	-	-
4	Умывальная	3,6	11	-	-	1	-	10	-	неорг. Возд-мен
5	Умывальная	4	12	-	-	1	-	10	-	неорг. Возд-мен
6	Туалет	3,9	12	-	-	50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар,	-		-	
7	Туалет	3,6	11	-	-	50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар,	-		-	
8	Библиотека	69,1	207	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	280	280		
9	Лаборантская	18,2	55	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	120	120		
10	Л/к	15,9	48	-	-	-	-	-	-	-
11	Кабинет истории	51,3	154	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	200	200		
12	Кабинет математики	51,9	156	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	200	200		
13	Лаборантская	16,7	50	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	100	100		
14	Бухгалтерия	36,3	109	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	140	140		
15	Коридор	37,2	112	-	-	-	-	-	-	-
16	Класс труда	57	171	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	120	120		
17	Шкаф	1,2	4	-	-	-	-	-	-	-
18	Шкаф	1,2	4	-	-	-	-	-	-	-
19	Лаборантская	17,1	51	-	-	1	-	50	-	ВЕ-3
20	Лаборантская	18	54	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	120	120		
21	Мастерская	72,3	217	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	280	280		
22	Кабинет	15,8	47	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	60	60		
23	Приёмная	15,8	47	-	60 м3/час на 1 чел	60 м3/час на 1 чел	120	120		
24	Л/к	16,8	50	-	-	-	-	-	-	-
25	Гардероб	38,4	115	-	-	1	-	120	-	ВЕ-4
26	Столовая	135,4	406	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	2400	2400		
27	Подсобная	17,1	51	-	-	1	-	50	-	ВЕ-5
28	Подсобная	6,4	19	-	-	1	-	20	-	неорг. Возд-мен
29	Подсобная	5	15	-	-	1	-	15	-	неорг. Возд-мен
30	Подсобная	3	9	-	-	1	-	10	-	неорг. Возд-мен
31	Холодильная камера	6,1	18	-	-	1	-	20	-	неорг. Возд-мен
32	Л/к	19,4	58	-	-	-	-	-	-	-
33	Коридор	12,6	38	-	-	-	-	-	-	-
34	Подсобная	1,2	4	-	-	1	-	5	-	неорг. Возд-мен
35	Тамбур	0,8	2	-	-	-	-	-	-	-
36	Подсобная	5,4	16	-	-	1	-	15	-	неорг. Возд-мен
37	Туалет	1,7	5	-	-	50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар,	-		-	
38	Туалет	1,3	4	-	-	50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар,	-		-	
39	Тренерская	5,2	16	-	60 м3/чел	60 м3/чел	120	120		
40	Помещение	13	39	-	-	1	-	40	-	
41	Спортзал	148,8	446	-	80 м3/час на 1 заним.	80 м3/час на 1 заним.	4000	4000		
42	Коридор	11,6	35	-	-	-	-	-	-	-
43	Умывальная	1,2	4	-	-	1	-	5	-	неорг. Возд-мен
44	Туалет	1,1	3	-	-	50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар,	-		-	
45	Душевая	2,5	8	-	-	75 куб. м на 1 душ	-		-	
46	Коридор	1,2	4	-	-	-	-	-	-	-
47	Таулет	1,1	3	-	-	50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар,	-		-	
48	Душевая	2,5	8	-	-	75 куб. м на 1 душ	-		-	
49	Раздевалка	10,3	31	-	-	1	-	30	-	
50	Раздевалка	10,3	31	-	-	1	-	30	-	
51	Л/к	15,6	47	-	-	-	-	-	-	-
52	Кабинет тех. Персонала	14,8	44	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	60	60		
52	Кабинет тех. Персонала	14,8	44	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	60	60		
53	Кабинет (класс)	51,3	154	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	200	200		
54	Кабинет (класс)	53	159	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	200	200		
55	Кабинет (класс)	52,8	158	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	200	200		
56	Кабинет (класс)	46,5	140	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	180	180		
57	Шкаф	1,7	5	-	-	-	-	-	-	-
58	Умывальная	3,8	11	-	-	-	-	-	-	-
59	Туалет	4,9	15	-	-	50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар,	-		-	
60	Туалет	4,2	13	-	-	50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар,	-		-	
61	Умывальная	3,1	9	-	-	1	-	10	-	неорг. Возд-мен
62	Подсобная	1,3	4	-	-	1	-	5	-	неорг. Возд-мен
63	Коридор	93,4	280	-	-	-	-	-	-	-
64	Кабинет	8,4	25	-	20 м3/час на 1 чел	20 м3/час на 1 чел	40	40		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	19/19 -ОВ	Лист 4

17.11.2019 13:53:16

Копировал

Формат

E:\работа\Фриланс\YandexDisk\Фриланс\ЭЛФОРС, школа\ОВ Школа -Элфорс- Рабочий .rvt