| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2-й этаж** | | | | | | | | | | |
| 1 | Коридор | 119,5 | 359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Умывальная | 3,6 | 11 | - | - | 1 | - | 10 | - | неорг. Возд-мен |
| 3 | Подсобная | 1,3 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | - | неорг. Возд-мен |
| 4 | Умывальная | 4 | 12 | - | - | 1 | - | 10 | - | неорг. Возд-мен |
| 5 | Туалет | 3,7 | 11 | - | - | 50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар, | - | | - | |
| 6 | Туалет | 3,6 | 11 | - | - | 50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар, | - | | - | |
| 7 | Кабинет физики | 69,7 | 209 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 280 | 280 | | |
| 8 | Лаборантская | 17,7 | 53 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 120 | 120 | | |
| 9 | Л/к | 51,5 | 155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Кабинет истории | 51,5 | 155 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 220 | 220 | | |
| 11 | Кабинет СДШ | 52,7 | 158 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 220 | 200 | | |
| 12 | Лаборантская | 16,3 | 49 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 120 | 120 | | |
| 13 | Кабинет завуча | 16,3 | 49 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 120 | 120 | | |
| 14 | Кабинет английского языка | 50,6 | 152 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 220 | 220 | | |
| 15 | Лаборантская | 15,1 | 45 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 120 | 120 | | |
| 16 | Л/к | 16,8 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Учительская | 18,9 | 57 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 80 | 80 | | |
| 18 | Подсобная | 9,2 | 28 | - | - | 1 | - | 30 | - | неорг. Возд-мен |
| 19 | Подсобная | 8,9 | 27 | - | - | 1 | - | 30 | - | неорг. Возд-мен |
| 20 | Кладовая | 4,4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Кладовая | 9,1 | 27 | - | - | 1 | - | 30 | - | неорг. Возд-мен |
| 22 | Кладовая | 24,3 | 73 | - | - | 1 | - | 75 | - | |
| 23 | Актовый зал | 133,3 | 400 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 3000 | 3000 | П5 | В5 |
| 24 | Помещение | 5,4 | 16 | - | - | 1 | - | 15 | - | неорг. Возд-мен |
| 25 | Л/к | 16,7 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Подсобная | 23,7 | 71 | - | - | 1 | - | 70 | - | ВЕ-6 |
| 27 | Подсобная | 9,2 | 28 | - | - | 1 | - | 30 | - | ВЕ-6 |
| 28 | Кабинет | 36,5 | 110 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 160 | 160 | П4 | В4 |
| 29 | Коридор | 174,4 | 523 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Л/к | 16 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Кабинет | 34,1 | 102 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 160 | 160 | П4 | В4 |
| 32 | Кабинет | 51,3 | 154 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 220 | 220 | П4 | В4 |
| 33 | Кабинет | 52,5 | 158 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 220 | 220 | П4 | В4 |
| 34 | Кабинет | 52,5 | 158 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 220 | 220 | П4 | В4 |
| 35 | Кабинет | 18,7 | 56 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 80 | 80 | П4 | В4 |
| 36 | Лаборантская | 12,4 | 37 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 80 | 80 | П4 | В4 |
| 37 | Туалет | 4 | 12 | - | - | 50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар, | - | 100 | - | В9 |
| 38 | Умывальная | 4 | 12 | - | - | 1 | - | 10 | - | неорг. Возд-мен |
| 39 | Туалет | 4,7 | 14 | - | - | 50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар, | - | | - | |
| 40 | Умывальная | 4,7 | 14 | - | - | 1 | - | 15 | - | неорг. Возд-мен |
| 41 | Подсобная | 1,3 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | - | неорг. Возд-мен |
| 42 | Коридор | 94,8 | 284 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Кабинет | 8,4 | 25 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 40 | 40 | | |
| **3-й этаж** | | | | | | | | | | |
| 1 | Л/к | 17,7 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Коридор | 119,5 | 359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Лаборантская | 15,7 | 47 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 100 | 100 | | |
| 4 | Кабинет русского языка | 54,4 | 163 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 220 | 220 | | |
| 5 | Кабинет завуча | 16,3 | 49 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 60 | 60 | | |
| 6 | Лаборантская | 16,3 | 49 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 100 | 100 | | |
| 7 | Кабинет русского языка | 52,7 | 158 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 220 | 220 | | |
| 8 | Кабинет английского языка | 51,3 | 154 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 220 | 220 | | |
| 9 | Л/к | 15,8 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Лаборантская | 15,7 | 47 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 100 | 100 | | |
| 11 | Кабинет химии | 72,5 | 218 | - | 20 м3/час на 1 чел | 20 м3/час на 1 чел | 290 | 290 | | |
| 12 | Подсобная | 1,3 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | - | |
| 13 | Умывальная | 3,6 | 11 | - | - | 1 | - | 10 | - | |
| 14 | Умывальная | 4 | 12 | - | - | 1 | - | 10 | - | |
| 15 | Туалет | 3,9 | 12 | - | - | 50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар, | - | | - | |
| 16 | Туалет | 3,6 | 11 | - | - | 50 куб. м на 1 унитаз и 20 куб. м на 1 писсуар, | - | | - | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|

19/19 -ОВ

Лист 5

17.11.2019 13:53:24

Копировал

Формат

E:\Работа\Фрилансер\Yandex\Disk\Фрилансер-Ю2\ЗФОРС, школа\Ю08 Школа -Заforс- Работа .rvt