


Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор				Электродвигатель			Воздуонагреватель				Фильтр			
				Тип, исполнение по взрывозащите	дБА	L м ³ /час	ΔP Па (кгс/м ²)	n об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N кВт	n об/мин	Тип	Кол.	Т-ра наг. воз., °C	Расход тепла Вт (Ккал/час)	ΔP (воды) Па	Тип	Кол.
ПВ1	1	Помещения школы	Приточн. часть	SL 10 R-PR-K(4)-NE(52.5)-V(40/4)-X/ХК(4)V(40/4)-R	50	7030	1200	2779	NT40C-2DN.F7.1R	2.99	2779	Электрический	1	-39	+18	52.5		
			Вытяжн. часть	SL 10 R-PR-K(4)-NE(52.5)-V(40/4)-X/ХК(4)V(40/4)-R	50	6140	1100	2570	NT40C-2DN.F7.1R	2.39	2570							
ПВ2	1	Помещения школы	Приточн. часть	NEIVA CP-1000-E2-2	48	1120	300	2959	R3G250-PR04-H1	0,267	2959	Электрический	1	-39	+18	2,0		
			Вытяжн. часть	NEIVA CP-1000-E2-2	48	1120	300	2570	NT40C-2DN.F7.1R	0,262	2570							
ПВ3	1	Помещения школы	Приточн. часть	SL 2,6 R-PR-K(4)-NE(24,75)-V(28/1,1)-X/ХК(4)V(28/1,1)-R	50	2240	400	3108	NDL 280-2T-07	0,729	3108	Электрический	1	-39	+18	24,75		
			Вытяжн. часть	SL 2,6 R-PR-K(4)-NE(24,75)-V(28/1,1)-X/ХК(4)V(28/1,1)-R	50	2240	400	3159	NT40C-2DN.F7.1R	0,729	2570							
В4	1	Вентиляция санузлов	Канальн. вентилят.	VKK-160m	55	2500	200	2600										

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	88/19-ОВ	Капитальный ремонт здания МБОУ "Куйбышевская ООШ"	ГИП	Шафиков	2019	Стадия	Лист	Р	2	
								Н. контроль	Широких						
						Кемеровская обл, Новокузнецкий район, поселок Рассвет ул. Центральная, 20а	Общие данные.								