

Таблица теплопотерь и воздухообменов

Номер помещения	Наименование помещений	Объем м ³	Температура °С	Теплопотери Вт	Кратность		Количество воздуха м ³ /час		Вентсистемы	
					приток	вытяж.	L пр.	L вытяж.	приток	вытяж.
1-й этаж										
1	Тамбур	41	16	-	-	-	-	-	-	-
2	Фойе	187	18	-	-	-	-	-	-	-
3	Кабинет директора	45	18	-	60 м ³ /ч на 1 чел	60 м ³ /ч на 1 чел	60	60	ПВ1-П	ВЕ-1
4	Кабинет технологии	150	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	500	500	ПВ1-П	ПВ1-В
5	Кабинет технологии	95	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	300	300	ПВ1-П	ПВ1-В
6	Кабинет технологии	45	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	150	150	ПВ1-П	ВЕ-2
7	Кабинет начальных классов	150	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	500	500	ПВ1-П	ПВ1-В
8	Коридор	29	18	-	-	-	-	-	-	-
9	Электрощитовая	53	16	-	-	1	-	50	-	ВЕ-3
10	Техническое помещение	32	16	-	-	1	-	30	-	ВЕ-3
11	Кабинет начальных классов	146	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	480	480	ПВ1-П	ПВ1-В
12	Спальня для дошкольн.	146	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	480	480	ПВ2-П	ПВ2-В
13	Игровая комната	146	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	480	480	ПВ2-П	ПВ2-В
14	Комната приёма пищи	52	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	160	160	ПВ2-П	ПВ2-В
15	Гардероб	40	16	-	-	1	-	40	-	ВЕ-4
16	Сан. узел	30	20	-	-	50 м ³ /ч на цннтаэ	-	150	-	В1
17	Сан. узел	14	20	-	-	50 м ³ /ч на цннтаэ	-	50	-	В1
18	Моечная посуды	12	18	-	3	4	35	50	неорг. возд-мен	ВЕ-5
19	Сан. узел	31	20	-	-	50 м ³ /ч на цннтаэ	-	150*	-	В1*
20	Сан. узел	6	20	-	-	50 м ³ /ч на цннтаэ	-	50*	-	В1*
21	Коридор	7	18	-	-	-	-	-	-	-
22	Коридор	39	18	-	-	-	-	-	-	-
23	КУИ	5	16	-	-	1	-	5	-	неорг. возд-мен
24	Коридор	24	18	-	-	-	-	-	-	-
25	Техническое помещение	23	16	-	-	1	-	25	-	неорг. возд-мен
26	Коридор	5	18	-	-	-	-	-	-	-
27	Сан. узел	4	20	-	-	50 м ³ /ч на цннтаэ	-	50*	-	В1*
28	Сан. узел	23	20	-	-	50 м ³ /ч на цннтаэ	-	150*	-	В1*
29	Лестница	50	18	-	-	-	-	-	-	-
30	Холл	338	18	-	-	-	-	-	-	-
31	Медицинский кабинет	32	20	-	-	1	-	30	-	ВЕ-10
32	Медицинский кабинет	35	20	-	-	1	-	35	-	ВЕ-10
33	Кабинет видеонаблюдения	31	18	-	60 м ³ /ч на 1 чел	60 м ³ /ч на 1 чел	120	120	ПВ1-П	ПВ1-В
34	Лестница	31	18	-	-	-	-	-	-	-
35	Коридор**	128	18	-	-	-	-	-	-	-
36	Раздевалка**	41	20	-	-	-	-	-	-	-
37	Сан. узел**	10	20	-	-	-	-	-	-	-
38	Душевая**	10	25	-	-	-	-	-	-	-

Таблица теплопотерь и воздухообменов

Номер помещения	Наименование помещений	Объем м ³	Температура °С	Теплопотери Вт	Кратность		Количество воздуха м ³ /час		Вентсистемы	
					приток	вытяж.	L пр.	L вытяж.	приток	вытяж.
39	Сан. узел**	10	20	-	-	-	-	-	-	-
40	Душевая**	10	25	-	-	-	-	-	-	-
41	Раздевалка**	41	20	-	-	-	-	-	-	-
42	Гардероб**	65	18	-	-	-	-	-	-	-
43	Помещение для холодильников**	30	16	-	-	-	-	-	-	-
44	Вент. камера	34	16	-	-	1	-	35	-	неорг. возд-мен
45	Спортивный зал	446	20	-	80 м ³ /ч на 1 чел	80 м ³ /ч на 1 чел	2240	2240	ПВ3-П	ПВ3-В
46	Столовая**	207	18	-	-	-	-	-	-	-
47	Помещение кухни**	100	18	-	-	-	-	-	-	-
48	Помещение кухни**	6	18	-	-	-	-	-	-	-
49	Помещение кухни**	11	18	-	-	-	-	-	-	-
50	Помещение кухни**	59	18	-	-	-	-	-	-	-
51	Помещение кухни**	12	18	-	-	-	-	-	-	-
52	Помещение кухни**	6	18	-	-	-	-	-	-	-
53	Помещение кухни**	10	18	-	-	-	-	-	-	-
54	Помещение кухни**	9	18	-	-	-	-	-	-	-
55	Помещение кухни**	15	18	-	-	-	-	-	-	-
2-й этаж										
1	Лестница	123	18	-	-	-	-	-	-	-
2	Коридор	68	18	-	-	-	-	-	-	-
3	Кабинет истории	66	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	480	480	ПВ1-П	ПВ1-В
4	Коридор	30	18	-	-	-	-	-	-	-
5	Каб. химии, биол., географии	148	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	480	480	ПВ1-П	ПВ1-В
6	Лаборантская	46	18	-	60 м ³ /ч на 1 чел	60 м ³ /ч на 1 чел	120	120	ПВ1-П	ВЕ-6
7	Лаборантская	51	18	-	60 м ³ /ч на 1 чел	60 м ³ /ч на 1 чел	120	120	ПВ1-П	ВЕ-6
8	Кабинет информатики	194	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	640	640	ПВ1-П	ПВ1-В
9	Учительская	47	18	-	60 м ³ /ч на 1 чел	60 м ³ /ч на 1 чел	360	360	ПВ1-П	ПВ1-В
10	Библиотека	67	18	-	60 м ³ /ч на 1 чел	60 м ³ /ч на 1 чел	120	120	ПВ1-П	ВЕ-7
11	Кабинет. иностр. языков	103	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	340	340	ПВ1-П	ПВ1-В
12	Холл	270	18	-	-	-	-	-	-	-
13	Помещение клуба "Ирбис"	64	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	200	200	ПВ1-П	ВЕ-8
14	Лестница	51	18	-	-	-	-	-	-	-
15	Кабинет завуча	65	18	-	60 м ³ /ч на 1 чел	60 м ³ /ч на 1 чел	120	120	ПВ1-П	ВЕ-9
15.1	Подсобное помещение	18	16	-	-	1	-	20	-	неорг. возд-мен
15.2	Коридор	12	18	-	-	-	-	-	-	-
16	Кабинет начальных классов	154	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	500	500	ПВ1-П	ПВ1-В
17	Кабинет начальных классов	148	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	480	480	ПВ1-П	ПВ1-В
18	Кабинет. рус. яз. и лит-ры	146	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	480	480	ПВ1-П	ПВ1-В
19	Кабинет математики	146	18	-	20 м ³ /ч на 1 чел	20 м ³ /ч на 1 чел	480	480	ПВ1-П	ПВ1-В

*- см. проект. 88/19-ОП-ОВ.1, 1-я очередь

**- помещения не рассматриваются в связи с произведённым кап. ремонтом ранее

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	88/19-ОВ	Капитальный ремонт здания МБОУ "Куйбышевская ООШ"	ГИП	Шафиков	2019	Стадия	Лист	Р	3	