Спецификация оборудования вентиляции

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол-во	Масса, ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система вентиляции П2							
П2								
	Радиальный вентилятор с загнутыми назад лопатками	WNP 90-50/40.2D		KORF	шт	1		
	Водяной нагреватель для прямоугольных каналов	WWN 90-50/3		KORF	шт	1		
	Вставка гибкая WG 900x500			KORF	шт	2		
	Регулирующая заслонка для прямоугольных каналов ZR 900x500			KORF	шт	1		
	Наружная решетка 900x500 мм	900x500		РОВЕН	шт.	1		
	Приточная решётка ПМУ	300x150		АРКТОС	шт.	15		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 920x510			РОВЕН	м	0,04		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 900x500			РОВЕН	м	1,71		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 800x500			РОВЕН	м	5,56		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 700x500			РОВЕН	м	8,38		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 600x400			РОВЕН	м	7,72		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 500x300			РОВЕН	м	6,38		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 400x200			РОВЕН	м	1,32		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 300x150			РОВЕН	м	2,23		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 150x300			РОВЕН	м	0,02		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 800x500-800x500			РОВЕН	шт.	1		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 500x800-500x800			РОВЕН	шт.	2		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 150x300-150x300			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 900x500-800x500			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 800x500-700x500			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 700x500-600x400			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 600x400-500x300			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 500x300-400x200			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 400x200-300x150			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 920x510-900x500			РОВЕН	шт.	2		
	Переход прям. сеч-я 150x300-300x150			РОВЕН	шт.	1		
	Тройник прям. сеч-я 150x300-150x300-150x300			РОВЕН	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

231-1-ОВ

Лист 34

12.07.2018 16:04:33

Копировал

Формат

C:\Users\Subotin\Yandex\Disk-Roivenor12@yandex.ru\РОК, г. Калининград\РОК вариант 2\РОК ОВ вар.2 (2).rvt