

Спецификация оборудования вентиляции

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол-во	Масса, ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система вентиляции П6								
	Радиальный вентилятор с загнутыми назад лопатками	WNP 70-40/31/2D		KORF		1		
	Водяной нагреватель для прямоугольных каналов	WWN 70/40/3		KORF		1		
	Гибкая вставка прямоугольная WG 600x350	WG 70-40		KORF	шт	2		
	Регулирующая заслонка для прямоугольных каналов 600x350	ZR 70-40		KORF	шт	1		
	Наружная решетка 700x400мм				шт.	1		
	Приточная решётка ПМУ	300x150		АРКТОС	шт.	8		
	Приточная решётка ПМУ	200x150		АРКТОС	шт	8		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 700x400			РОВЕН	м	1,34		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 600x350			РОВЕН	м	4,02		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 400x300			РОВЕН	м	28,88		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 400x250			РОВЕН	м	3,04		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 400x200			РОВЕН	м	7,35		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 300x200			РОВЕН	м	16,33		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 300x150			РОВЕН	м	0,08		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200x150			РОВЕН	м	0,21		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 150x200			РОВЕН	м	0,03		

Согласовано

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	231-1-0В	Лист
						38