Таблица 15.4. Местные отсосы от технологического оборудования.

Технологическое оборудование				Объем вытяжки/притока $м^3/ч$		Характеристика местного отсоса			Примечание
Поз.	Наименование	Кол.	Характеристика выделяющихся вредностей	на ед, оборудова-ния.	всего	Обозначение	Применяемые документы	Система	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 этаж									
Лаборатория ОКК									
Взвешивание (пом.1714)									
АЛ.02	Весы настольные электронные	3	Пыль	200	600	Бортовой (решет-ка в перегородке)	По технологическому заданию	В1мо	Кодн.=1
Химико-аналитическая лаборатория (пом.1716)									
АЛ.12	Шкаф вытяжной	2	Аммиак – 0,06 г/час Этилацетат – 0,57 г/час	750	1500	Патрубок Ø200мм	По технологическому заданию	В2мо	Кодн.=1
АЛ.13	Шкаф вытяжной для безопасной ра-боты и хранения ЛВЖ	2	Спирт этиловый – 0,3 г/час Изопропанол – 0,32 г/час	750	1500	Патрубок Ø200мм	По технологическому заданию	В2мо	Кодн.=1
АЛ.14	Шкаф для хранения реактивов	1	-	750	750	Патрубок Ø200мм	По технологическому заданию	В2мо	Кодн.=1
Кабинет N1 (пом.1723)									
АЛ.14	Шкаф для хранения реактивов	1	-	750	750	Патрубок Ø200мм	По технологическому заданию	В2мо	Кодн.=1
3 этаж									
Микробиологическая лаборатория									
Диагностическая (пом.3723)									
МЛ.01	Ламинарный бокс	1	-	500	500	Патрубок Ø200мм	По технологическому заданию	В3мо	Кодн.=1
Бокс N1 (пом.3728)									
МЛ.01	Ламинарный бокс	1	-	500	500	Патрубок Ø200мм	По технологическому заданию	В4мо	Кодн.=1
Бокс N2 (пом.3732)									
МЛ.01	Ламинарный бокс	1	-	500	500	Патрубок Ø200мм	По технологическому заданию	В5мо	Кодн.=1
Бокс N3 (пом.3736)									
МЛ.02	Ламинарный бокс	1	-	500	500	Патрубок Ø200мм	По технологическому заданию	В6мо	Кодн.=1