

Поз. N	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изм.	Количество	Масса единицы, (кг)	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Помещение КТП-2											
I	Оборудование.											
1	Щит 19” 12U с дверцей				шт.	1						
2	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6-110 Патч-панель 19”,											
	24 порта RJ-45				шт.	2						
3	CM-1U-ML Кабельный организатор 19”				шт.	2						
4	S19-9SH-2EU Блок евророзеток для 19”				шт.	1						
5	TRFA-2F-RAL9004 Модуль вентиляторный 19”, 1U				шт.	1						
6	Источник бесперебойного питания LANCHES L200-RM											
	1200VA в 19”стойку 2U.				шт.	1						
7	MOXA MGATE MB3660-16-2AC				шт.	2						
8												
	Провода и кабели											
II												
9	FTP 6е Eletec 4x2xAWG24				упак	3		с прокладкой до ЦДП				
	Материалы.*											
III	Коннектор (джек) RJ-45 FTP 8P8C кат.6е экранированный				упак	2		1 упак-50 шт.				
10	Кабель-канал 40x25			СКК10-040-025-1-K01	м.	3						
11	Труба стальная водогазопроводная Ø 32мм.	Труба 32x2,5 ГОСТ 10704-91 Ст3 ГОСТ 10705-80			м.	3						
12	Труба ПВХ гофрированная Ø16мм IP55. ТУ2247-003-14192316-05			3АО”DKC”	м.	100						
13	Труба ПВХ гофрированная Ø50мм IP55. ТУ2247-003-14192316-05			3АО”DKC”	упак	10						
14	Противопожарная мастика (упаковка 3кг).				упак	3						
15	Противопожарная мастика (упаковка 3кг).				упак	3						
*— окончательные глины труб определить по месту прокладки кабелей.												
Инв. N подл. Инв. N	Взам. инв. N	Подпись и дата	17/11-17-АТМ. С									
			«Ремонт (замена) электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций КТП-16612 (ГРЩ-0.4кВ), КТП-16611 (ГРЩ-0.4кВ), КТП-18944 (ГРЩ-0.4кВ), без изменения функционала и с сохранением эксплуатационных характеристик в дальнейшем, расположенных в зданиях ИТАР-ТАСС по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, дом 2 и дом 6»									
			Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Диспетчеризация электрооборудования КТП-1(2;3)	Стация	Лист	Листов
			Разработ.	Оганов			03,18	Р		1	2	
			Проверил.	Захаров			03,18					
							Заказная спецификация оборудования	000 «ЭСО»				
							изделий и материалов КТП-2.					