

Автоматический выключатель In/Iрасц, А																								
Трансформатор тока																								
Шины 0,4 кВ																								
Автоматический выключатель In/Iрасц, А																								
Трансформатор тока																								
Материал и сечение нулевой жилы																								
Нулевой защитной жилы																								
Обозначение участка сети; Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту; Длина, м	П3-Н1.1	П3-Н1.2		П4-Н1.1	П4-Н1.2	П4-Н1.3	П5-Н1.1							П7-Н2.1	П7-Н2.2	П7-Н2.3	П8-Н2.1							
Марка и сечение проводника																								
Порядковый номер панели	3			4			5	6			1		2	7			8	9						
Тип панели	ГРЩ–1			ГРЩ–2			ГРЩ–3	ГРЩ–4			ГРЩ–0			ГРЩ–5			ГРЩ–6	ГРЩ–7					
Назначение панели	Линейная			Линейная			Линейная	Линейная			Вводно–секционная с АВР			Линейная			Линейная	Линейная					
N линии	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Pр, кВт	–	–		–	–	–								–		–	–							
Ip, А	– *	– *		– *	– *	–								– *		– *	– *							
Назначение линии	ВРУ–1 ИБП Главн.выпуск	Связь с КТП–1	Резерв	Особые экономические зоны ВРУ.	ЩС–1 (полиция) дом 6	РП–3А–1 дом 10.	ГВЩС–1 (Q1 норм.)	Резерв	Резерв	Резерв	Ввод N1 на 1 секцию	Секционный выключатель с АВР	Ввод N2 на 2 секцию	ВРУ–2 ИБП Главн.выпуск	Резерв	РП–3Б–2 дом 10.	ГВЩС–1 (Q1 авар.)	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв		
Габаритные размеры панелей Н–2000мм. Общая высота Нп–2200мм	716x700			716x700			716x700	716x700			(707,5+707,5)x700		710x700	716x700			716x700	716x700						
ДРМ диспетчеризация: Измерение											+	+	+											
ДРМ диспетчеризация: Сигнализация состояния	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
ДРМ диспетчеризация: Сигнализация аварии	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

1. *Все автоматические выключатели, кроме 2QF8 и 2QF9 оснащены электронными расцепителями марки PR222DS/PD–LSI и модулями передачи данных Modbus.*
2. *Блок АВР марки ATS022 "реализация схемы АВР «2 в 2 с секционным выключателем" оснащается источниками бесперебойного питания РИП на постоянный ток 24В.*
3. *Вводные и секционные линии оснащены универсальными измерительными приборами марки DMTME–I–485–96.*
4. *обозначение отходящих абонентских линий выполнено: Н(Х1)–Н(Х2.Х3), где Х1 – номер панели; Х2 – номер секции; Х3 – номер линии в секции.*
5. *Согласно технического задания, предусмотрена перестановка щита приборов комерческого учета расхода электроэнергии (ЩКУ). Окончательное место установки ЩКУ будет определено при получении технических условий на перенос приборов учета от электроснабжающей организации. В вводных щитах ГРЩ предусмотрена установка трансформаторов тока 1500/5А кл.т.0,5 для подключения электрических счетчиков марки "Меркурий–230 ART".*
6. *Внутри шкафов кабели связи проложить в гибких ПВХ трубах (серия 9) диаметром 16мм, по отдельным лоткам с креплением к конструкциям шкафов стяжками.*
7. *Выходы ПВХ труб из шкафов заделать противопожарной мастикой.*
8. *Кабели связи в помещении положить в оцинкованных перфорированых лотках с крышками, на отм.+2,300 от уровня пола.*
9. *При совместной прокладке в лотках кабелей связи и электрических кабелей в лотках установить перемычку по всей длине совместной прокладки кабелей.*

						17/11-17-АТМ	
						«Реконструкция (замена) электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций КТП-16012 (ТП6-0.4кВ), КТП-16011 (ТП5-0.4кВ), КТП-16944 (ТП2-0.4кВ), без изменения вместимости и с сохранением эксплуатационных характеристик 5 фидеров, расположенных в здании ИТАР-ТАСС по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, дом 2 и дом 6»		
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработ.		Огнаков			03.18	Диспетчеризация электрооборудования КТП–1(2;3)	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Проверил.		Захаров			03.18		
ГИП		Гурин			03.18		
Н. контр.		Захаров			03.18	Схема диспетчеризации функциональная РП–0,4кВ в КТП–3.	ООО «ЭСО»

Копировал Формат А2х3

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подпись и дата