

- заземление корпусов проектируемого оборудования и металлических частей кабелепроводов;
- использование первичных средств пожаротушения;
- создание необходимого температурно-влажностного режима в помещении серверной;

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений.

При производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого оборудования.

При производстве работ должно быть обеспечено выполнения правил техники безопасности согласно СНиП III-4-93 «Техника безопасности в строительстве».

Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

Использование современной электронной базы в устанавливаемом оборудовании, обеспечивает практически бесшумную его работу и создает благоприятные санитарно-гигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Строительно-монтажные работы по прокладке кабелей, установке и монтажу оборудования должны выполняться с соблюдением мероприятий по технике безопасности и охране труда.

При монтаже оборудования, настройке, эксплуатации, осмотрах и ремонте – необходимо строго руководствоваться «Правилами по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах» (ПОТ РО-45-007-96), а также «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001).

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В рабочем проекте реализованы следующие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

- все оборудование сертифицировано, не содержит источников, оказывающих влияние на

здоровье людей и изменение санитарно-гигиенической обстановки в районе строительства;

- при размещении оборудования реализованы все требования нормативных документов по его размещению, электробезопасности, взрыво- и пожаробезопасности.

При введении чрезвычайного положения (катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и т.п.) услуги связи должны предоставляться органам государственной власти на условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|-----------------|------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взаи. инв. № | | | | | | | 17/11-17-АТМ-ПЗ | Лист 14 |
| | | | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |
| | | | | | | | | | | |