

Поз. N	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изм.	Количество	Масса единицы, (кг)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Помещение КТП-3								
I	Оборудование.								
1	Щит 19" 12U с дверцей				шт.	1			
2	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6-110 Патч-панель 19", 24 порта RJ-45				шт.	1			
3	CM-1U-ML Кабельный организатор 19"				шт.	1			
4	S19-9SH-2EU Блок евророзеток для 19"				шт.	1			
5	TRFA-2F-RAL9004 Модуль вентиляторный 19", 1U				шт.	1			
6	Источник бесперебойного питания LANCHES L200-RM 1200VA в 19"стойку 2U.				шт.	1			
7	MOXA MGATE MB3660-16-2AC				шт.	1			
8	MOXA MGATE MB3660-8-2AC				шт.	1			
II	Провода и кабели								
9	FTP 6е Eletec 4x2xAWG24				упак.	3		с прокладкой до ЦДП	
III	Материалы.*								
10	Коннектор (джек) RJ-45 FTP 8P8C кат.6е экранированный				упак.	2		1 упак-50 шт.	
11	Кабель-канал 40x25		СКК10-040-025-1-K01		м.	3			
12	Труба стальная водогазопроводная Ø 32мм.	Труба 32x2,5 ГОСТ 10704-91 Ст3 ГОСТ 10705-80			м.	5			
13	Труба ПВХ гофрированная Ø16мм IP55. TY2247-003-14192316-05			ЗАО"DKC"	м.	120			
14	Труба ПВХ гофрированная Ø50мм IP55. TY2247-003-14192316-05			ЗАО"DKC"	упак.	5			
15	Противопожарная мастика (упаковка 3кг).				упак.	3			
*— окончательные глины труб определить по месту прокладки кабелей.									
				17/11-17-АТМ. С					
				«Ремонт (замена) электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций КТП-16612 (ГРЩ-0.4кВ), КТП-16611 (ГРЩ-0.4кВ), КТП-18944 (ГРЩ-0.4кВ), без изменения функционала и с сохранением эксплуатационных характеристик в дальнейшем, расположенных в зданиях ИТАР-ТАСС по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, дом 2 и дом 6»					
Изм. Кол. Лист N док.Подп. Дата				Диспетчеризация электрооборудования КТП-1(2;3)			Стадия	Лист	Листов
Разработ. Оганов				03,18			Р	1	2
Проверил. Захаров				03,18					
ГИП Гурин				03,18					
Н. контр. Захаров				03,18			000 «ЭСО»		

Инв. N подл.

Взам. инв. N

Подпись и дата