Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

План расстановки оборудования СМИС и прокладки лотков для кабелей связи в помещении КТП–1.



План расстановки оборудования СМИС и прокладки лотков для кабелей связи в помещениях КТП–3.



План расстановки оборудования СМИС и прокладки лотков для кабелей связи в помещении КТП–2.



Экспликация помещений

Номер помещ	Наименование	Площадь м²	Кат. помещ
	КТП–1		
1	Помещение КТП–1	34,10	В4
	КТП–2		
1	Помещение КТП–2	52,0	В4
	КТП–3		
1	Помещение КТП–3	17,3	В4
2	Помещение КТП–3	40,2	В4

1. Внутри шкафов кабели связи проложить в гибких ПВХ трубах (серия 9) димаметром 16мм, по отдельным лоткам с креплением к конструкциям шкафов стяжками.
2. Выходы ПВХ труб из шкафов заделать противопожарной мастикой.
3. Кабели связи в помещении положить в оцинкованных перфорированых лотках с крышками, на отм.+2,300 от уровня пола.
4. При совместной прокладке в лотках кабелей связи и электрических кабелей в лотках установить перемычку по всей длине совместной прокладки кабелей.

						17/11–17–АТМ
						«Замена электрооборудования ГРЩ–0, 4кВ КТП–1; ГРЩ–0, 4кВ КТП–2 и ГРЩ–0, 4кВ КТП–3 в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, 2»
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработ.		Оганов			03,18	Диспетчеризация электрооборудования КТП–1(2;3)
Проверил.		Захаров			03,18	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
ГИП		Гурин			03,18	
						План расстановки оборудования СМИС и прокладки кабелей в лотках в помещениях КТП–1(2;3)
Н. контр.		Захаров			03,18	ООО «ЭСО»

Копировал: Формат А4х3