



Объект: Жилой дом со встроенными помещениями торговли и обслуживания по ул. Социалистической, 123 в г. Н.

Схема системы отопления жилого фонда.  
 Гидр. соплат. оборудования и источника тепла... (G<sub>г.ИТ</sub>) 33865  
 Полная расход воды в оборудовании... (G<sub>в.ИТ/с</sub>) 2173  
 Полная емкость оборудования... (V<sub>г.ИТ</sub>) 1324  
 Расчетная тепловая мощность оборудования... (Q<sub>г.ИТ</sub>) 182320

Параметры теплоносителя:  
 T<sub>н.ОС</sub> 90/0  
 T<sub>в.ОС</sub> 70/00

Тип А: Трассы полипропиленовые РЕ-ХС, соединение PPSU под натяжное кольцо PUSH  
 Тип В, D: Трассы стальные, водогазоизоляционные обыкновенные, ГОСТ 3262-75  
 Тип С: Трассы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-76