



Протокол Технического Совета
№ от « »

2016г.

Генеральному директору
ООО «ПродСнаб»
С.Н.Акименко

Технические условия № 63 от « 18 » октября 2016г.

на присоединение торгово-офисного складского здания

по адресу: г. Мытищи, Волковское шоссе

водопотребление: 0,4 м³/сут. пожаротушение наружное 15 л/сек.; внутреннее 46,5 л/сек.
водоотведение : 0,4 м³/сут.

Разработать проект и проложить водопроводную сеть от проектируемого объекта до:
а) существующих сетей Д=600мм по ул. Мира
а) существующего водовода Д=900 мм по ул. Юбилейной г. Мытищи

Гарантированное давление воды в водопроводной сети 1,0 атм.

Разработать проект и построить канализационную сеть от проектируемого объекта до
напорных канализационных сетей 2Д=250 мм. (см. схему).

Точку врезки от т. 1 до т. 2 определить проектом.

Отметка канализационного лотка в точке подключения уточняется топосъемкой.

Рекомендуем проект водопровода и канализации согласовать в установленном порядке,
1экз. проекта и исполнительной документации передать на хранение в ОАО «Водоканал-
Мытищи», согласно п.1.6.6. «Правил технической эксплуатации систем и сооружений
коммунального водоснабжения и канализации».

Условия на подключения к централизованной системе водоснабжения и канализования
указаны в договоре о подключении (технологическом подключении).

Подключение (врезка) к городским сетям водопровода и ввод в эксплуатацию будет
произведено ОАО «Водоканал - Мытищи» после заключения и выполнения условий договора о
подключении к системам коммунальной инфраструктуры, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 644 от 26.07.2013г.

Срок подключения объекта к сетям водоотведения 18 месяцев от даты заключения договора о
подключении, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Срок действия Технических условий - три года.

Без заключения договора о подключении, технические условия не действительны и не
являются основанием для проектирования.

Аналогичные технические условия выданы: ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО «Парус»,
ООО «Север Сервис».

Генеральный директор
ОАО «Водоканал - Мытищи»

Ю.В. Кукин

Главный инженер
ОАО «Водоканал - Мытищи»

Н.Н.Костин

Исп.: Купранова Н.С., Кухар Л.В. 84955861172