

№ 80  
«10» октября 2016г.  
На №22 от 05.10.2016г.

Генеральному директору  
ООО «ПродСнаб»  
С.Н.Акименко

### Технические условия № 32

г.Мытищи

от 10 октября 2016г.

на проектирование закрытого водостока для отвода дождевых и талых вод с территории проектируемого объекта: «здание склад-магазин непродовольственных товаров» ООО «ПродСнаб» расположенного по адресу : г. Мытищи, Волковское шоссе, кадастровый номер 50:12:0102404:26

1. Спроектировать закрытый водосток на внутри площадочных сетях, диаметр определить проектом.
2. При проектировании предусмотреть локальные очистные сооружения.
3. Запроектировать необходимое количество дождеприемных решеток.
4. При проектировании применить следующие типы труб и конструкций:
  - Полиэтилен ПНД марки не ниже СЛ8,SN8
  - Железобетон ТБ
  - под люк колодцев установить опорную плиту марки ОП-1к, ПП-10
  - для дождеприемных решеток применить плиты ПВК-8
  - люк смотровых колодцев ТМР-Д (40тс Гост 3634-99)
5. Представить в МКУ «Водосток» проект, комплект документации, а так же технический паспорт на ливневую канализацию и очистные сооружения.
6. Сброс дождевых и талых вод возможен через локальные очистные сооружения в коллектор ливневой канализации Д=1000мм. Волковского шоссе (колодец КЛ № 2), при выполнении ФЗ-№7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г., «Водного Кодекса РФ» .
7. Заключение договор с МКУ «Водосток» на осуществление технического надзора по строительству сетей ливневой канализации на период строительства объекта.
8. Настоящие условия действительны до 11.10.2019г.

Директор МКУ «Водосток»

Н.А.Лутков

