



Установочная высота розеток принимается 200 мм от пола до центра (если иное не указано на чертеже).
 Высота электрического вывода (или розетки) для джара согласно инструкции производителя.
 Предусмотреть кондиционеры по всем приемным кабинетам, в лабораториях, палатах и операционных.
 Предусмотреть нагрев воды.