

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Комфорт Сервис»

Исх. № 386/18 - УККС
« 28 » 04 2018г.

г. Санкт-Петербург
[REDACTED]
[REDACTED]

собственнику кв.47 и 48.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ ТУ - « [REDACTED] » 47-48/04-2018

«28» «апреля» 2018 г.

ООО «Управляющая компания «Комфорт Сервис»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

[REDACTED]
(владелец электроустановки)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ЩК квартиры 47.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Санкт-Петербург, ул. [REDACTED], кв. 47.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: по ЩК – 20.0 квт.
4. Категория надежности электроснабжения: третья.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,38 кВ., система заземления TN-C-S.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2018.
7. Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции): ЩРЭ на 4 этаже в квартирном холле возле квартиры №48 жилого дома, расположенного по адресу: СПб ул. [REDACTED] [REDACTED] и отходящие контактные присоединения расчётного прибора учёта электрической энергии квартиры 47. Квартирный прибор учёта электроэнергии является собственностью владельца квартиры.
8. Основной источник питания: - ГРЩ 7 здания.
9. Сетевая организация заявляет к выполнению:
А. Выполнить проект реконструкции электроустановок квартир 47 и 48 при их объединении в одно целое помещение по действующим нормам проектирования.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфорт Сервис»
(ООО «УК «Комфорт Сервис»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, Химический переулок, д.8, литера И, помещение 5
Почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, Химический пер. д. 8, литера И
ОГРН 1089847272613 ИНН 7802440182 КПП 780501001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/с 40702810455230000294 к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
ОКПО 87319115 ОКАТО 40276565000 ОКФС 16 ОКОПФ 65

- Б. Конфигурацию ввода – объединённый.
- В. Кабельная линия от прибора учёта до ЩК марки ВВГнг LS, сечение линии определить проектом по объединённой мощности $P_p=20,0$ квт.
- В. Необходимым условием является применение на вводе исходного дифференциального аппарата защиты с током утечки – 300 мА.
- Г. На завершающей стадии, проект согласовать с ООО «Управляющая компания «Комфорт Сервис», которое является начальным моментом технологического присоединения.
- Д. Разрешение на производство СМР на электроустановке – после согласования проекта в МК.
- Е. Предъявить к приёмке работы, выполненные в зоне общедомовых владений совместно с протоколами испытаний.
- Ж. Порядок и сроки проведения СМР согласовать с управляющей компанией.

Срок действия настоящих технических условий составляет 02 года со дня получения.

Подписи сторон:

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Комфорт Сервис»

Собственник кв. 47 и 48



Мачехин М.Н.



Исполнитель: Круглов В.Ф. т. 326-18-08

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфорт Сервис»
(ООО «УК «Комфорт Сервис»)
Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, Химический переулок, д.8, литера И, помещение 5
Почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, Химический пер. д. 8, литера И
ОГРН 1089847272613 ИНН 7802440182 КПП 780501001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/с 40702810455230000294 к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
ОКПО 87319115 ОКАТО 40276565000 ОКФС 16 ОКОПФ 65