Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примеч.
К1.1	VITOMAX-300-LT тип М 343	Котел VITOMAX-300 фир-	4		
		мы VIESSMAN производи-			
		тельностью 2900 кВт			
К1.2	RGL 10/1-D DN80 исп. ZMD	Горелка комбиниров.	4		
		"Weishaupt"			
К2	EV8-120-2C	Насос рециркуляцион.	4		ADL
	SMEDEGARD	G=64 м3 /час H=5м			
		N=2,8 кВт , n=2800об/м			
К3	Omega 10-140-2	Котловой насос циркуляц.	4		ADL
	SMEDEGARD	G=80 м3 /час H=13м			
		N=7,5 кВт , n=2890об/м			
К4	Omega 20-325-4	Насос сетевой	2		ADL
	SMEDEGARD	G=378 м3 /час H=30м			
		N=45кВт , n=1450об/м			
К5	Omega 5-140-2	Насос цирк. греющ. воды ГВС	2		ADL
	SMEDEGARD	G=37 м3 /час H=15м			
		N=3 кВт , n=2810об/м			
К6	Omega 3-160-2	Насос цирк. нагрев. воды ГВС	3		ADL
	SMEDEGARD	G=16м3 /час H=15м			
		N=2,2кВт , n=2900об/м			
К7	Omega 4-160-2	Насос сырой воды			ADL
	SMEDEGARD	G=20 м3 /час H= 30м	3		
		N=7,5кВт , n=2890об/м			
К8	Q 055 EnergySaver	Теплообменник отопления	4		АПВ
		Q=2900 кВт			

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примеч.
К9	H17	Теплообменник ГВС	2		АПВ
		Q=844 кВт			
К10	3F 150	Клапан 3-х ходовой	1		ESBE
		Dy150 Kv=400куб. м/ч			
К11	25ч945нж	Клапан запорно-регулир.	1		
		Dy65 Kv=63куб. м/ч			
К12		ХВО автом. G=4,0 - 6,0 м3 /час			
К13	Flexcon Pro 1000	Мембранный напор. бак	4		ADL
		V=1000л			
К14	Flexcon Pro 540	Мембранный напор. бак	4		ADL
		V=540л			
К15	25ч945нж	Клапан запорно-регулир.	1		
		Ду125 Kv=250			
К16	EV 1140	Соленоидный клапан (НЗ)			TECOFI
		Ду2"1/2			
К17	EV 1140	Соленоидный клапан (НЗ)	1		TECOFI
		Ду3"			
К18	EV 1140	Соленоидный клапан (НЗ)	1		TECOFI
		Ду1"			
К19	ППР 150	Расходомер Ду150	1		См. ч. АТМ
		прям. сетевой воды Т1			
К20	ППР 150	Расходомер Ду150	1		См. ч. АТМ
		обрат. сетевой воды Т2			
К21	ППР 32	Расходомер Ду32	1		См. ч. АТМ
		подпитки сетевой воды			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП					
Провер.					
Разраб.					
Н.контр.					

Котельная

Стадия	Лист	Листов

Экспликация оборудования.