



Экспликация оборудования

Поз.	Наименование оборудования	Характеристика	Кол-во	Примечание
Н-1	Скважный насос Wilo TWI 06.50-B	Q=3,5 л/с H=6.3 бар	1	см. схему обвязки скважного насоса
НС-1	Станция второго подъема Grundfos CR15-5	Q=3,5 л/с H=6-6,5 бар	1	см. схему колодца ВВ
НС-2	Станция противопожарных насосов Grundfos Hydro MX D001 2CR90-2-2	Q=20 л/с H=4 бар	1	
УФО	Комплектная установка обеззараживания	Q=3,5 л/с	1	
РЕ-1, 2	Противопожарные резервуары	V=130м ³	2	
БН-1	Бак-аккумулятор Reflex DE500	V=0,5м ³ 3 бара	1	

01/В145.1.6-НВ

Республика Хакасия, Аскизский район, п. Вершина Теи
1,2 км юго-западнее от школы по ул. Советская, 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	Вдок.	Подп.	Дата			
						Региональный Центр спортивной подготовки Наружные сети водоснабжения		
						п	3	
Разработал Проверил Н.Контроль						Принципиальная схема водоснабжения		
Данилов Проборов Каямова Иванова Данилов						ООО "ИнжТехПроект" Санкт-Петербург		