План первого этажа на отм. 0.000 М 1:100

T1.1 — Прямой трубопровод охлажденной воды (t=7°C)

T2.1 — Обратный трубопровод охлажденной воды (t=12°C)

800л — Бак накопительный REFLEX G800 (V=800л)

H1*, H2* — насос WILO-IL 80/170 -11/2

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все трубопроводы прокладываются в изоляции K-FLEX, толщиной 13 мм.

Согласовано:

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N° | Раздел | Организация | Фамилия | Подпись | Дата