Наименование потребителя	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	***	***	***	***	***	РЕЗЕРВ	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		***	***	***	***	***	***	***	***	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ
Фаза	C	B	A	A,B,C	A,B,C	A	C	B	A,B,C	A	B	A	A,B,C	C	B	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A	A,B,C		A,B,C	A	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	B	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A	B	C
Расчетный ток, А					0,95	12,5	2,02	0,97	1,9		22,73	5,05	0,48	19,14	6,25	2,09	28,52	0,38	5,7	0,34	0,19		0,19	0,34	5,7	0,38	28,52	14,26	22,73	15,21					
Коэффициент мощности cosφ					0,8	0,8	0,9	0,7	0,8		0,9	0,9	0,8	0,95	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8					
Расчетная мощность, кВт					0,5	2,2	0,4	0,15	1		4,5	1	0,25	4	1,1	1,1	15	0,2	3	0,06	0,1		0,1	0,06	3	0,2	15	7,5	4,5	8					
Установленная мощность, кВт					0,5	2,2	0,4	0,15	1		4,5	1	0,25	4	1,1	1,1	15	0,2	3	0,06	0,1		0,1	0,06	3	0,2	15	7,5	4,5	8					
Расположение потребителя на плане (отметка)					***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***		***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***	***_***					