


Время-токовые характеристики плавления предохранителей группы ПКТ



MT3
Iс.з.-350A
tс.з.-1,4с

 Ik.з.з=115A

Время срабатывания плавкой вставки равно 0,4 секунды относительно тока кз за тр-ром.

Согласовано:			

Инф. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инф. N	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подп.	Дата

Время срабатывания плавкой вставки

Лист