

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>П2</i>	<i>е)гибкая вставка</i>				<i>шт.</i>	<i>2</i>		
	<i>Комплект автоматики к приточной установке:</i>							
	<i>а)блок управления</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>б)датчик давления с контактором</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>в)датчик температуры воды погружной</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>г)датчик температуры канальный</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>д)привод воздушной заслонки</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>е)термостат</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>ж)регулятор оборотов</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
<i>П3</i>	<i>Приточная установка подвесная левого исполнения в комплекте:</i>				<i>компл.</i>	<i>1</i>	<i>179,0</i>	
	<i>а)воздушная заслонка</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>б)вставка кассетная фильтрующая</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>в)фильтр кассетный</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>г)воздуонагреватель с теплоносителем 95-70 °С</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>д)приточный вентилятор</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>е)гибкая вставка</i>				<i>шт.</i>	<i>2</i>		
	<i>Комплект автоматики к приточной установке:</i>							
	<i>а)блок управления</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>б)датчик давления с контактором</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>в)датчик температуры воды погружной</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>г)датчик температуры канальный</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>д)привод воздушной заслонки</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>е)термостат</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		
	<i>ж)регулятор оборотов</i>				<i>шт.</i>	<i>1</i>		

Инв.Н подл. Подпись и дата  
Инв.Н

Изм	Код	Лист	№ док	Подпись	Дата