

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B3	Вытяжная установка напольная в составе:							
	а) вытяжной вентилятор				шт.	1	117,0	
	б) гибкая вставка				шт.	2		
	в) шумоглушитель				шт.	1		
	г) регулятор оборотов				шт.	1		
B4, B8,	Вентилятор канальный							
B10, B11,	с электродвигателем N=0,065кВт, n=2500об/мин.	ВЕНТ-125 L			компл.	6	3,0	
B16, B17	————//————							
B5-B7, B9,	Вентилятор осевой брызгозащищенный	M 100/4" T		"Vortice"	шт.	9		
B12, B13,	с электродвигателем N=0,018кВт							
B15, B18, B20	————//————							
B14	Вентилятор осевой брызгозащищенный	M 120/5" T		"Vortice"	шт.	1		
	с электродвигателем N=0,020кВт							
B19	Вентилятор канальный							
	с электродвигателем N=0,14кВт, n=2600об/мин.	ВЕНТ-250 L			компл.	1	5,0	
B4, B8, B10,	Регулятор оборотов	МТУ-1.0			шт.	7		
B11, B16,	————//————							
B17, B19	————//————							
П4.1	Дверь герметическая утепленная	ДУс 1,25x0,5		ОАО "МОВЕН"	шт.	1	28,9	
		5.904-4						
	Клапан огнезадерживающий КЛОП-1	150x150		ЗАО "ВИНГС-М"	шт.	16		
	————//————	200x150			шт.	2		
	————//————	250x150			шт.	4		
	————//————	250x250			шт.	1		
	————//————	350x200			шт.	1		

Инв. N подл. Подпись и дата
Взамен инв. N

Изм	Код	Лист	N док	Подпись	Дата