

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н"(нормальные)</i>	<i>ГОСТ 14918-80</i>						
	<i>250x200 б=0.5 мм</i>				<i>м</i>	<i>42</i>		
	<i>250x250 б=0.5 мм</i>				<i>м</i>	<i>11</i>		
	<i>300x150 б=0.7 мм</i>				<i>м</i>	<i>35</i>		
	<i>300x200 б=0.7 мм</i>				<i>м</i>	<i>53</i>		
	<i>400x150 б=0.7 мм</i>				<i>м</i>	<i>48</i>		
	<i>400x200 б=0.7 мм</i>				<i>м</i>	<i>56</i>		
	<i>500x200 б=0.7 мм</i>				<i>м</i>	<i>83</i>		
	<i>500x250 б=0.7 мм</i>				<i>м</i>	<i>22</i>		
	<i>500x400 б=0.7 мм</i>				<i>м</i>	<i>6</i>		
	<i>600x300 б=0.7 мм</i>				<i>м</i>	<i>5</i>		
	<i>600x400 б=0.7 мм</i>				<i>м</i>	<i>7</i>		
	<i>Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "П"(плотные)</i>	<i>ГОСТ 14918-80</i>						
	<i>∅100 б=0,6 мм</i>				<i>м</i>	<i>88(77)</i>		
	<i>∅125 б=0,6 мм</i>				<i>м</i>	<i>14(14)</i>		
	<i>∅160 б=0.6 мм</i>				<i>м</i>	<i>36(36)</i>		
	<i>∅180 б=0,6 мм</i>				<i>м</i>	<i>2(2)</i>		
	<i>∅200 б=0,6 мм</i>				<i>м</i>	<i>30(30)</i>		
	<i>∅224 б=0,6 мм</i>				<i>м</i>	<i>33(14)</i>		
	<i>∅400 б=0,7 мм</i>				<i>м</i>	<i>10(4)</i>		
	<i>∅500 б=0,7 мм</i>				<i>м</i>	<i>6(5)</i>		
	<i>200x100 б=0,6 мм</i>				<i>м</i>	<i>1</i>		
	<i>250x100 б=0,6 мм</i>				<i>м</i>	<i>20(2)</i>		
	<i>250x150 б=0,6 мм</i>				<i>м</i>	<i>22</i>		
	<i>350x200 б=0,7 мм</i>				<i>м</i>	<i>(2)</i>		
	<i>400x400 б=0,7 мм</i>				<i>м</i>	<i>1</i>		
	<i>500x500 б=0,7 мм</i>				<i>м</i>	<i>1</i>		
	<i>600x400 б=0,7 мм</i>				<i>м</i>	<i>33(19)</i>		

В скобках (130) указано в том числе в изоляции.

Изм	Код	Лист	N док	Подпись	Дата

Лист

8

Инв.Н подл. Подпись и дата Взамен инв.Н