

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. Вставка кассетная фильтрующая	DFC 100-50 G3			шт.	1		
	7. Комплект автоматики:				компл.	1		
	7.1. Блок управления	ACW-210-W-30/St			шт.	1		
	7.2. Датчик перепада давления с контактором	DPD-5A			шт.	1		
	7.3. Датчик температуры воды	VSP			шт.	1		
	7.4. Датчик температуры канальный	STK-1			шт.	1		
	7.5. Привод воздушной заслонки	GMA 321.1E			шт.	1		
	7.6. Смесительный узел	SMEX 80-12,0			шт.	1		
	7.7. Термостат	AZT-6			шт.	1		
П4	Приточная установка с комплектом автоматики; напольная; сторона обслуживания-правая, в том числе:				компл.	1		
	1. Радиальный вентилятор n=930об/мин с электродвигателем N=3,75 кВт; n=930об/мин	VR 90-50/45.6D			шт.	1	96	
	2. Воздуонагреватель водяной	WH 90-50/R3			шт.	1	17,6	
	3. Фильтр кассетный	FRC 90-50 G3			шт.	1	15	
	4. Заслонка регулирующая с сервоприводом	CHR 90-50			шт.	1	16,5	
	5. Гибкая вставка	FH 90-50			шт.	2	4,5	
	6. Вставка кассетная фильтрующая	DFC 90-50 G3			шт.	1		
	7. Комплект автоматики:				компл.	1		
	7.1. Блок управления	ACW-210-W-30/St			шт.	1		
	7.2. Датчик перепада давления с контактором	DPD-5A			шт.	1		
	7.3. Датчик температуры воды	VSP			шт.	1		
	7.4. Датчик температуры канальный	STK-1			шт.	1		
	7.5. Привод воздушной заслонки	GMA 321.1E			шт.	1		

Инв.№ подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Наок.	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------

Лист
3