

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Фильтр карманный	FRU 100-50 G3			шт.	1	17,4	
	4. Заслонка регулирующая с сервоприводом	CHR 100-50			шт.	1	21	
	5. Гибкая вставка	FH 100-50			шт.	2	5	
	6. Вставка карманная фильтрующая	DFU 100-50 G3			шт.	1		
	7. Комплект автоматики:				компл.	1		
	7.1. Блок управления	ACW-210-W-30/St			шт.	1		
	7.2. Датчик перепада давления с контактором	DPD-5A			шт.	1		
	7.3. Датчик температуры воды	VSP			шт.	1		
	7.4. Датчик температуры канальный	STK-1			шт.	1		
	7.5. Привод воздушной заслонки	GMA 321.1E			шт.	1		
	7.6. Смесительный узел	SMEХ 80-12,0			шт.	1		
	7.7. Термостат	AZT-6			шт.	1		
П7.1	Вентилятор радиальный N4,0, исполнение 1, положение Пр ^o диаметр колеса 1,0Дном., с виброизоляторами Д038-4шт. с электродвигателем N=0,75кВт, n=1380об/мин.	BP-86-77-4,0		ОАО"МОВЕН"	шт.	2	51,5	
П7.2	Калорифер биметаллический	АИР71В4		ОАО"МОВЕН"	шт.	1	34,0	
П7.3	Вставка гибкая	КСк 3-6-02 ХПЗ			шт.	1	1,59	
П7.4	То же	В.00.00-08			шт.	1	1,34	
П7.5	Патрубок П28	Н.00.00-08			шт.	2	15,0	
П7.6	Коробка КЗ	5.904-38			шт.	1	95,0	
П7.7	Рама РК1	ПО.000-27			шт.	1	25,0	
П7.8	Фланец ФКЗ	КО.000-02			шт.	1	2,6	
		Ф0.05-02						
		5.904-74.93						

Инв. N

Взам. инв N

Подпись и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	Наок	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Лист

5