

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П7.9	Клапан воздушный утепленный КВУ 1000х600 с электроприводом МЭО 40/63-0,25; Nтепов=1,6кВт, количество ТЭНов-4шт.			ОАО"МОВЕН"	шт.	1	38,0	
П3.10, П7.10	Дверь герметическая утепленная Подставка под калорифер	ДУс 1,25х0,5 5.904-4			шт.	2		
П8	Приточная установка с комплектом автоматики; напольная; сторона обслуживания-правая, в том числе: 1. Радиальный вентилятор n=1470об/мин с электродвигателем N=4,98 кВт; 2. Воздуонагреватель водяной 3. Фильтр кассетный 4. Заслонка регулирующая с сервоприводом 5. Гибкая вставка 7. Комплект автоматики: 7.1. Блок управления 7.2. Датчик перепада давления с контактором 7.3. Датчик температуры воды 7.4. Датчик температуры канальный 7.5. Привод воздушной заслонки 7.6. Смесительный узел 7.7. Термостат	JETNED 80-50.4D-40/N2 JETNED WA 80-50/3 ACW-210-W-30/St DPD-5A VSP STK-1 GMA 321.1E SMEX 80-12,0 AZT-6			компл.	1	237	
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	2		
					компл.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		
П10	Вентилятор осевой с электродвигателем N=0,37кВт, n=1320 об/мин.	BO-14-320-5 AIP63B4		ОАО"МОВЕН"	шт.	1	26,5	

Инв. N подл. Подпись и дата Возм. инв N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Наок.	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------

Лист
6