

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A1...A4	Агрегат воздушного отопления, в том числе:	ABO-62B1		ОАО "МОВЕН"	шт.	4	55,0	
	1. Вентилятор $n=1500$ об/мин с электродвигателем $N=0,75$ кВт ;				шт.	4		
	2. Воздуонагреватель	BHB 243.1-600-600-0X-2,5-08-1			шт.	4		
У1, У2	Воздушно-тепловые завесы, в том числе:	BK3-500/450 П(Л)15(Т)		ООО "ВЕЗА"	шт.	4	303,0	
	1. Вентилятор с электродвигателем $N=4,0$ кВт ;	ADN 400R			шт.	4		
	2. Теплообменник	BHB 243.1-215-050-03-2,0-02-2			шт.	4		
У3	Воздушно-тепловые завесы, в том числе:	BK3-500/450 П(Л)14(Т)		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	349,0	
	1. Вентилятор с электродвигателем $N=4,0$ кВт ;	ADN 400R			шт.	2		
	2. Теплообменник	BHB 243.1-215-080-02-2,0-02-2			шт.	2		
B1.2, B22.2	Вставка гибкая	B.00.00-09			шт.	2	1,71	
B1.3, B22.3	То же	H.00.00-11			шт.	2	1,64	
B2.2, B13.2,	————//————	B.00.00-08			шт.	8	1,59	
B14.2, B16.2,	————//————	————//————						
B17.2, B19.2,	————//————	————//————						
B21.2, B24.2	————//————	————//————						
B2.3, B13.3,	————//————	H.00.00-08			шт.	8	1,34	
B14.3, B16.3,	————//————	————//————						
B17.3, B19.3,	————//————	————//————						
B21.3, B24.3	————//————	————//————						
B4.2	————//————	B.00.00-05			шт.	1	1,24	
B4.3	————//————	H.00.00-07			шт.	1	1,14	

Взам. инв N

Подпись и дата

Инв. N подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нрок	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

Лист

10