

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Зонт вытяжной 500x500	2006.06-01-0B.H1			шт.	2		
	То же 1000x1000	2006.06-01-0B.H2			шт.	1		
	Панель равномерного всасывания	ПРВ 600x645			шт.	3		
	То же	ПРВ 750x645			шт.	1		
	_____//_____	ПРВ 900x645			шт.	1		
	Монтажная рама для крепления вытяжных катушек			ЗАО "СовПлим"	шт.	8		
	Металлоконструкции				кг	250		
	Усиленная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов:				м ²	30.4		
	а) битумная грунтовка;							
	б) битумно-минеральная мастика слоем 3 мм;							
	в) армирующая обмотка из стеклохолста;							
	г) битумно-минеральная мастика слоем 3 мм;							
	д) армирующая обмотка из стеклохолста;							
	е) битумно-минеральная мастика слоем 3 мм;							
	ж) наружная обертка из бумаги мешочной или оберточной;							

Инв.№ подл. Подпись и дата. Взом. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Наок.	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------

Лист
16