

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Вентиляция</u>							
K1	Приточная установка напольная правого исполнения в комплекте (секционная):	AIRNED-M6P/K1/P1/F1/N1.2/			компл.	1	575 кг	
	1) Заслонка боковая	C2.3/V2.0.P50.R-4x15/P2			шт.	1		
	2) Фильтр G4				шт.	1		
	3) Калорифер с параметрами 95-70				шт.	1		
	4) Охладитель (фреон R407)				шт.	1		
	5) Вентилятор с гибкими вставками				шт.	1		
	Комплект автоматики к приточной установке:							
	а) блок управления	ACW-210-W-3P11-F/St-33			шт.	1		
	б) датчик давления с контактором	DPD-5			шт.	1		
	в) датчик температуры воды погружной	VSP			шт.	1		
	г) датчик температуры канальный	STK-1			шт.	1		
	д) привод воздушной заслонки	GMA 321.1E			шт.	1		
	е) термостат	AZT-6			шт.	1		
	ж) термостат	AZT-3			шт.	2		
	з) частотный преобразователь SINUS N 0007 4T BA2K2 (4кВт)				шт.	1		
B2	Вытяжная установка напольная в составе:							
	а) вытяжной вентилятор	VR100-50/63.4D			шт.	1		
	б) гибкая вставка	FH 100-50			шт.	2		
	в) шумоглушитель	NK 100-50			шт.	1		
	г) регулятор оборотов	RD-14			шт.	1		

Взамен инв.Н

Подпись и дата

Инв.Н подл.

Компрессорно-конденсаторный блок K1.1 смотреть раздел Кондиционирование

Изм.	Нуч	Лист	Ндож	Подп.	Дата				
ГИП									
Проверил									
Разработал									
Н. контр.									
Спецификация оборудования и материалов							Стадия	Лист	Листов
							РД	1	11