| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| П1 | Приточная установка подвесная левого исполнения в составе: | | | | | | 200 кг | |
| | а)воздушная заслонка | CHR 90-50 | | | шт. | 1 | | |
| | б)вставка кассетная фильтрующая | DFC 90-50 | | | шт. | 1 | | |
| | в)фильтр кассетный | FRC 90-50 | | | шт. | 1 | | |
| | г)воздухонагреватель с теплоносителем 95-70 °С | WH 90-50/R3 | | | шт. | 1 | | |
| | д)приточный вентилятор | VR 90-50/45-6D | | | шт. | 1 | | |
| | е)гибкая вставка | FH 90-50 | | | шт. | 2 | | |
| | ж)шумоглушитель | NK 90-50 | | | шт. | 1 | | |
| | Комплект автоматики к приточной установке | | | | | | | |
| | а)блок управления | ACW-210-33 | | | шт. | 1 | | |
| | б)датчик давления с контактором | DPD-5 | | | шт. | 1 | | |
| | в)датчик температуры воды погружной | VSP | | | шт. | 1 | | |
| | г)датчик температуры канальный | STK-1 | | | шт. | 1 | | |
| | д)привод воздушной заслонки | GMA 321.1E | | | шт. | 1 | | |
| | е)термостат | AZT-6 | | | шт. | 1 | | |
| | ж)регулятор оборотов | RD-7 | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| П2/В3 | Приточно-вытяжная установка напольная левого исполнения в составе: | VS-40-L-PH/SS | | VTS CLIMA (Польша) | компл. | 1 | 717 кг | |
| | а)воздушная заслонка с электроприводом | | | | шт. | 2 | | |
| | б)фильтр кассетный | | | | шт. | 2 | | |
| | в)пластинчатый рекуператор с байпасом | | | | шт. | 1 | | |
| | в)воздухонагреватель с теплоносителем 95-70 °С | | | | шт. | 1 | | |
| | д)приточный вентилятор с гибкими вставками | | | | шт. | 1 | | |
| | е)вытяжной вентилятор с гибкими вставками | | | | шт. | 1 | | |
| | ж)шумоглушитель | | | | шт. | 2 | | |
| | Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке | | | | компл. | 1 | | |
| | | | | | | | | |

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

| Изм | Код | Лист | N док | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|