



1. Выключатели монтировать на стене со стороны дверной ручки на отметке не выше +1,0м от уровня пола.
2. Групповые осветительные сети выполнять: - в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок выполненных из негорюемых материалов - кабелем марки ВВГнг-LS в ПВХ трубе.
3. Проходы групповых сетей сквозь стены выполнять в отрезках стальных труб с последующей заделкой легкопробиваемым материалом.

Экспликация помещений

№ по плану	Наименование	Площадь м2	Освещенность, лк	коэф. пульсации, %
1	Ресепшн	28.7	400	10
2	Парикмахерский зал	25.0	400	10
3	Зона ожидания	21.5	200	-
4	Кабинет косметологии	9.2	500	10
5	Кабинет косметологии	10.4	500	10
6	Процедурный кабинет "бочка"	10.0	200	-
7	Кабинет косметологии	18.3	500	10
8	Кабинет маникюра и педикюра	13.2	500	10
9	Процедурный кабинет SPA-капсула	8.0	400	10
10	Раздевалка	4.6	50	-
11	СПА-Хаммам	8.0	50	-
12	Соляная комната	9.1	100	-
13	Санузел	3.4	50	-
14	Миникухня	2.2	100	-
15	Службное помещение	1.3	100	-
16	Санузел	2.6	50	-
17	Санузел	2.4	50	-
18	Кухня	11.9	100	-
19	Тамбур	3.4	50	-
20	Кабинет	14.4	150	-
21	Коридор	4.6	150	-
22	Коридор	15.1	150	-
23	Службное помещение	1.6	100	-
24	Службное помещение	1.4	100	-
25	Кабинет наращ. ногтей	7.0	500	10

Условные обозначения:

- Подсветка "дырок" (споты)
- Подвесной светильник
- Потолочный светильник
- Бра
- Встраиваемый светильник
- Вывод провода
- Светильник на шине
- Выключатель одноклавишный
- Выключатель двухклавишный
- Диммер
- Распределительная коробка
- Светодиодные светильники (лента)
- Вывод провода питания оборудования
- Розетка

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

08-088-ЭО							
Спа-салон, расположенный по адресу:							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
			Внутреннее электроосвещение и электрооборудование		Стадия	Лист	Листов
			План осветительной сети 2-й части		Р	7	
ГИП							
Н.контр.							
Разраб.		Борисов					