


Экспликация помещений

№ п/п	Наименование	Площадь, кв. м
1	Коридор	5,81
2	Ванн	14,2
3	Кухня-столовая	13,53
4	Спальня	27,7
5	Спальня	20,00
6	Ванная	5,13
7	Салон	10,00
8	Порелла	2,5
9	Лоджия	6,72

Схема укладки теплого пола



Воздух

Воздух


По направлению стрел на трубах теплого пола - направление и шаг укладки PE-X/PERT.

Термошвы

Примечание:

1. Толщина теплового пола должна быть не менее 40 мм.
2. Выкладка теплого пола и PE-X/PERT в направлении укладки должна осуществляться рядами.
3. Шаг укладки теплого пола 150 мм.


СВ						
Этаж	Пол	Мат	Плит	Плит	Диаг	
Жилый дом по адресу: Московская область.						
Жилый дом						
Спальня	П	5	7			
Теплый пол. 1й этаж						



Экспликация помещений

№ п/п	Наименование	Площадь, кв. м
11	Коридор	26,19
12	Спальня	17,1
13	Спальня	16,7
14	Спальня	23,9
15	Спальня/библиотека	5,3
16	Ванная	9,16

Схема укладки теплого пола



Воздух

Воздух


По направлению стрел на трубах теплого пола - направление и шаг укладки PE-X/PERT.

Термошвы

Примечание:

1. Толщина теплового пола должна быть не менее 40 мм.
2. Выкладка теплого пола и PE-X/PERT в направлении укладки должна осуществляться рядами.
3. Шаг укладки теплого пола 150 мм.

СВ						
Этаж	Пол	Мат	Плит	Плит	Диаг	
Жилый дом по адресу: Московская область.						
Жилый дом						
Спальня	П	6	7			
Теплый пол. 2й этаж						



Экспликация помещений

№ п/п	Наименование	Площадь, кв. м
17	Спальня	107,74

Схема укладки теплого пола



Воздух

Воздух

По направлению стрел на трубах теплого пола - направление и шаг укладки PE-X/PERT.

Термошвы

Примечание:

1. Толщина теплового пола должна быть не менее 40 мм.
2. Выкладка теплого пола и PE-X/PERT в направлении укладки должна осуществляться рядами.
3. Шаг укладки теплого пола 150 мм.

СВ						
Этаж	Пол	Мат	Плит	Плит	Диаг	
Жилый дом по адресу: Московская область.						
Жилый дом						
Спальня	П	7	7			
Теплый пол. Мансардный этаж						