

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Вытяжное устройство	DLQL-K-H/600-4			шт.	3		
34.	Регулировочн.клапан	PRA/N-315		«Halton»	шт.	6		
35.	Шумоглушитель	MSA200-400-250-1000		«TROX»	шт.	5		
36.	Отсечной клапан с электроприводом Belimo	EFD-400x250		«Systemair»	шт.	1		
37.	-//-	EFD-400x300			шт.	1		
38.	Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(90)	400x250		«Вингс-М»	шт.	2		
39.	Теплоизоляция из вспененного каучука 20мм	ST		«K-FLEX»	м2	35		
40.	Тепловая изоляция толщиной 50 мм с покрытием из алюминиевой фольги в два слоя			«URSA»	м2	10		
41.	Расходные и крепежные материалы				компл.	1		
B4								
1.	Вентилятор канальный шумоизолированный	RSI-80-50 L3		«Systemair»	шт.	1		
2.	Вытяжное устройство	LVS/100/G1		«TROX»	шт.	48		
3.	Клапан регулировочный (шибер)	PRA/N-100		«Halton»	шт.	50		
4.	-//-	PRA/N-125			шт.	5		
5.	-//-	PRA/N-160			шт.	2		
6.	-//-	PRA/N-200			шт.	5		
7.	Шумоглушитель	MSA200-600-400-1000		«TROX»	шт.	3		
8.	Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(90)	d100		«Вингс-М»	шт.	1		
9.	-//-	d250			шт.	1		
10.	-//-	d315			шт.	1		
11.	-//-	300x300			шт.	2		
12.	-//-	400x400			шт.	1		
13.	Клапан отсечной с электроприводом Belimo	EFD-600x400		«Systemair»	шт.	1		
14.	Воздуховод гибкий	d100		«DEC»	п.м.	24		
15.	-//-	d125			п.м.	2		
16.	Воздуховод круглый	d100		«Галвент»	п.м.	145		

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	Ндок	Подп.	Дата

Спецификация оборудования и материалов
Вентиляция, кондиционирование, дымоудаление

Лист
20