



Прмечания.

1. На горизонтальных участках трасс кабели прокладываются открыто за подвесным потолком с креплением к металлоконструкциям системы подвески потолка .
2. На вертикальных участках кабели прокладываются скрыто под слоем штукатурки в ПВХ гофротрубах .
3. Проектируемые розеточные блоки устанавливать на стене скрыто на высоте 0,8м

						П-08-11-12 ЭОМ			
						Городская клиническая больница №70 ДЗ г.Москвы адрес: 111399, г.Москва, ВАО, Федеративный проспект, д.17			
Изм.	Колуч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Кабинет ударно-волновой литотрипсии. Проект электроустановки. Силовое электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	23
Разработал	Марушкин					Розеточная сеть. План. М1:50.			
Проверил									
ГИП									