



Прмечания.

1. На горизонтальных участках трасс кабели прокладываются открыто за подвесным потолком с креплением к металлоконструкциям системы подвески потолка .
2. На вертикальных участках кабели прокладываются скрыто под слоем штукатурки в ПВХ гофротрубах .

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--------|---------|------|---|--------|------|--------|
| | | | | | | П-08-11-12 ЭОМ | | | |
| | | | | | | Городская клиническая больница №70 ДЗ г.Москвы адрес: 111399, г.Москва, ВАО, Федеративный проспект, д.17 | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | Недок. | Подпись | Дата | Кабинет ударно-волновой литотрипсии. Проект электроустановки. Электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 8 | 23 |
| Разработал | Марушкин | | | | | План сети электроосвещения . М 1:50 | | | |
| Проверил | | | | | | | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |