

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности здания.

16.	Защита объекта предусматривается автоматической установкой пожарной сигнализации.
17.	Здание оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2-го типа.
18.	Установка газового оборудования в здании не предусматривается.
19.	Помещения телефонизируются, для обеспечения возможности оперативного вызова пожарной охраны в случае пожара.
20.	Весь персонал должен проходить обучение мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара по специальным программам общеобъектовыми инструкциям о мерах пожарной безопасности.
21.	У обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
22.	Ночное пребывание людей в ДОУ не предусматривается.
23.	Пожароопасные помещения обеспечиваются инструкциями, включающими правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты. В здании на видных местах размещаются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. На каждом этаже вывешиваются планы эвакуации людей в случае пожара.
24.	Помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения. Все огнетушители проходят своевременное техническое обслуживание и перезарядку.
25.	Противопожарные системы и установки должны содержаться в исправном рабочем состоянии. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.
26.	Объект находится в радиусе действия пожарного подразделения, расположенного не более чем 3 км .

						ИП(ПБ)-МДС. 2013.08.06
						МДОУ "Детский сад "Малышок". Пермский край, Кочевский район, Кочевское сельское поселение, с. Кочевво, ул.Хомяковой, 10.
Изм	К.уч.	№ док	Подпись	Дата		
						Проект реконструкции здания детского сада (ПБ).
ГАП	Шиллович					
Архитект.	Данченко					Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности здания (П).
						ИП Ушаков А.В.
						ИП Ушаков А.В.