



Примечания

1. Молниеприемники 103 181 фирмы J.Pröpster, длиной 3м устанавливаются на вытяжные шахты по две штуки на каждую и подключаются к молниеприемной сетке.
2. Молниеприемники 1259 фирмы J.Pröpster, длиной 2м, оборудованы коньковым держателем с возможностью установки на конек без нарушения целостности кровельного покрытия. Конструкция держателя предусматривает возможность регулировки угла раствора. Подключение этих молниеприемников к молниепремной сетке производится при помощи крестовых зажимов.

						Заказчик Хххххх		ЭГ-1			
						Московская обл., Хххххххз район, д. Ххххххх, ул. Ххххххх, дом ХХ.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект электроустановки. Строение №1.			Стадия	Лист	Листов
						Молниезащита и заземление. Зоны защиты на разных высотах			Р	10	17
						Разрез. М 1:100			ООО"КВАЛИТИС"		