



Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг	Примечание
Водяная вставка со счетчиком ВМХ-50 и фильтром ФМФ-50					
1	ОАО завод "Водеприбор" ТУ 490-89-93-97	Счетчик турбинный ВМХ-50	1	8,5	компл.
2	ОАО завод "Водеприбор" ТУ 490-89-91-94	Фильтр намотный фланц. ФМФ-50	1	10,0	---
3	ГОСТ 3262-75 *	Патрубок ст. оцинк. l=210 мм Ø50 мм	2		шт.
4	ГОСТ 3262-75 *	Патрубок ст. оцинк. l=200 мм Ø15 мм	2		---
5	ГОСТ 12820-80	Фланцы ст. приборные плоские Ø50 мм	4		---
6	ГОСТ 12820-80	Фланцы ст. приборные плоские Ø150 мм	2		---
7	ГОСТ 17378-83	Переход ст. приборной кондиционерский К 150x4,5 → 50x3,0	2		---
8	ГОСТ 5761-74	Вентиль запорный нулевой 15х80, 2, Ø15 мм	1		---
9	ГОСТ 21365-76	Кран 3-х ходовой 14М1, Ø15 мм	1		---
10	ГОСТ 2405-88	Манометр показывающий Р <sub>с</sub> = 10 кгс/см <sup>2</sup> МП-34	1		---
	ГОСТ 7330-90	Прокладка резиновая 6-3 мм Ø50 мм	4		компл.
	ГОСТ 5915-70*	Болты оцинкованные			
	ГОСТ 7798-70*	Гайки М16 х 60	16		компл.

инв.	конс.	пол.	п. инв.	п. инв.	дата
инв. отдела					
Резервист					

Тх		
3-й этап строительства		
Водяная вставка (ВВ)	студия	лист
	7	18
<b>Водяная вставка со счетчиком ВМХ-50 и фильтром ФМФ-50</b>		