



| Позиция | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, кг | Примечание |
|---|------------------------|---|--------|-----------|------------|
| Водяная вставка со счетчиком ВМХ-65 и фильтром ФМФ-65 | | | | | |
| 1 | 040 завод "Водоприбор" | Счетчик турбинный | | | |
| | ТУ 400-09-93-97 | ВМХ-65 | 1 | 12,0 | конт. |
| 2 | 040 завод "Водоприбор" | Фильтр магнитный | | | |
| | ТУ 400-09-91-94 | фланц. ФМФ-65 | 1 | 16,5 | --- |
| 3 | ГОСТ 3262-75 * | Полтрубок ст. оцин. | | | |
| | | 1x210 мм ϕ 65 мм | 2 | | шт. |
| 4 | ГОСТ 3262-75 * | Полтрубок ст. оцин. | | | |
| | | 1x200 мм ϕ 65 мм | 2 | | --- |
| 5 | ГОСТ 12620-80 | Фланцы ст. приборная плоские ϕ 65 мм | 4 | | --- |
| 6 | ГОСТ 12620-80 | Фланцы ст. приборная плоские ϕ 50 мм | 2 | | --- |
| 7 | ГОСТ 17378-83 | Переход ст. приборной концентрический | | | |
| | | к 150x6 \rightarrow 65x3,5 | 2 | | --- |
| 8 | ГОСТ 5361-74 | Вентиль запорный турбинный | | | |
| | | БН вр 2 ϕ 65 мм | 1 | | --- |
| 9 | ГОСТ 21945-76 | Кран 3-х ходовой | | | |
| | | 1/2 МП ϕ 65 мм | 1 | | --- |
| 10 | ГОСТ 2405-88 | Манометр показывающий | | | |
| | | РД 10 кл.ст/тм 2 | | | |
| | | МП-3у | 1 | | --- |
| | ГОСТ 7338-90 | Трубка Фн резиновая | | | |
| | | 5x3 мм ϕ 65 мм | 4 | | конт. |
| | ГОСТ 5915-70* | Болты оцинкованные | | | |
| | ГОСТ 7798-70* | с гайкой М16 x 60 | 16 | | конт. |

Составлено

Дыма. 10/18

Иванов, А.И.

Иванов, А.И.



| Изм. | Кто | Дат. | Изм. | Полн. | Сод. |
|-----------|-----|------|------|-------|------|
| 1/01 | | | | | |
| Изм. 1/01 | | | | | |
| Исполнен | | | | | |

Водяная вставка (ВВ)

Водяная вставка со счетчиком ВМХ-65 и фильтром ФМФ-65

| См. № | Лист | Листов |
|-------|------|--------|
| 7 | 8 | |